




ГУБАХИНСКИЙ КОКС
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС»

Открытое Акционерное Общество «Губахинский кокс»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Губахинский кокс»

 С.В. Прохоренко

«1» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на изготовление и поставку оборудования

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Общие сведения	
1.1. Заказчик оборудования	ОАО «Губахинский кокс»
1.2. Руководитель	Генеральный директор - Прохоренко Семен Владимирович
1.3. Местоположение	618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 1
1.4. Наименование оборудования	ШОТ-ELT 65-2*20-380=220-20-2-1.3.6.7.8.9.11.12.13 УХЛ4
1.5. Область применения	Шкаф оперативного тока (ШОТ) применяются для стабилизации, распределения и удержания постоянной величины напряжения необходимым потребителям. Во время отключения электросети ШОТ обеспечивает подачу энергии к приборам в определенных временных интервалах.
2. Технические требования	
2.1 Основные параметры и размеры	
Напряжение питающей сети, В	3*380
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное выходное напряжение, В	220DC
Номинальный выходной ток, А	2*20
Размещение аккумуляторной батареи	В отдельном шкафу
Количество вводов	2
Заземление	TN-S
Отходящие линии	2 секции
Число секций	2
Общее число автоматических выключателей распределения	20

Аккумуляторная батарея	Тип AGM, емкость 65 А/ч, срок службы 10-12 лет, тип подключения универсальный; производитель SacredSun
АВР на вводе питания	На 2 ввода
Контроль изоляции на шинах	Есть
Пофидерный контроль изоляции(ручной)	Есть
Блок аварийного освещения	Есть
Обогрев шкафа	Есть
Сигнализация	Положения аппаратов отходящих линий, аварийного отключения аппаратов отходящих линий
Стрелочный вольтметр	Есть
Стрелочный амперметр	Есть
Шинка мигающего света	Есть
Защита АВ от глубокого разряда	Есть
Термокомпенсация напряжения подзаряда	Есть
2.2 Требования по надёжности	Техническое обслуживание и ремонт согласно паспорту завода изготовителя;
3 Требования к комплектности	ШОТ-ELT 65-2*20-380=220-20-2-1.3.6.7.8.9.11.12.13 УХЛ4 -1 шт.; Шкаф АКБ - 1 шт.; Аккумуляторная батарея:тип AGM, емкость 65 А/ч - 17 шт; Техническая документация: паспорт на ШОТ – ELT 65-2*20-380=220-20-2-1.3.6.7.8.9.11.12.13 УХЛ4 - 1 экз.; техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз.; комплектовочная ведомость - 1 экз.
4 Требования к транспортировке	ШОТ отправляется потребителю в упакованном виде; Документация поставляется совместно с оборудованием во вла-гозащищенной упаковке

Приложение: коммерческое предложение, согласно техническому заданию.

Начальник цеха по углеподготовке

Е.А. Шестернева

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

С.В. Модалов

Заместитель главного инженера
по перспективному развитию

А.В. Сизов

Начальник цеха по энергообеспечению
и ремонту энергооборудования

В.В. Крестьянинов