

**Требуемые технические характеристики
станции по очистке технологической воды**

Источник водозабора для очистки		
Фильтруемая среда	Подача чистой воды насосом ЦНС(Г) 60-66 с ППНС в бак «свежей» воды	
pH	6	
Максимальное давление	Бар	10
Минимальное давление	Бар	0,8
Рабочее давление	Бар	6,5
Необходимая производительность	м³/ч	60
Необходимая степень фильтрации	Мкм	200
Температура среды	°C	10
Качество воды		
Максимальная крупность фракции	мм.	Содержание в исходной воде
		3
Количество взвеси в среде	г/литр	Содержание в исходной воде
		17
Присоединение к трубопроводу		
Патрубки под приварку, фланцы	Да	
Присоединительный диаметр труб вход/выход	мм.	108
Дренаж (выход)	мм.	108
Дополнительные условия		
Процесс фильтрации	Непрерывный (подача фильтровальной воды в трубопровод не прекращается)	
Управление	Автоматическое	
В комплект поставки должны входить:	- фильтр с трубопроводами; - контроллер автоматического управления; - комплект запасных фильтрующих элементов; - клапан на подачу воды.	