



ГУБАХИНСКИЙ КОКС
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС»

Открытое Акционерное Общество «Губахинский кокс»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Губахинский кокс»

 С.В. Прохоренко

« 7 » _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку оборудования

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Общие сведения	
1.1 Заказчик оборудования	ОАО «Губахинский кокс»
1.2 Руководитель	Генеральный директор - Прохоренко Семен Владимирович
1.3 Местоположение	618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 1
1.4 Наименование оборудования	Фильтр автоматический с обратной промывкой
1.5 Область применения/назначение	Очистка воды оборотного водоснабжения
2. Технические требования	
2.1 Основные параметры и размеры:	Фильтруемая среда - вода Диаметр трубопроводов - 300 мм Максимальное давление - 0,5 Мпа Рабочее давление - 0,3 + 0,4 Мпа Производительность - до 120 м³/час Рабочая температура - +5 + 20°C Степень фильтрации - 100 мкм Режим работы - непрерывный, 24 час/сут Температура окружающей среды - -35 + 35°C
3. Требования к комплектности	Вынос шкафа управления в обогреваемое помещение - до 70м Чехлы на теплоизоляцию автоматики
4. Требования к транспортировке/пуско-наладочным работам/шефмонтажным работам	Шефмонтажные и пусконаладочные работы в присутствии представителя поставщика

5. Модели к рассмотрению (аналоги, по приоритету)	ФА-11-120-100-0,6
--	-------------------

Примечание: коммерческое предложение согласно технического задания.


Начальник ЦЭ и РЭ



В.В. Крестьянинов

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер



С.В. Модакалов

Заместитель главного инженера
по перспективному развитию



А.В. Сизов

Главный энергетик — начальник
отдела по планированию, анализу
и учету энергоресурсов



Ю.Г. Лебедев




ГУБАХИНСКИЙ КОКС
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС»

Открытое Акционерное Общество «Губахинский кокс»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Губахинский кокс»

 С.В. Прохоренко

« » _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку оборудования

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Общие сведения	
1.1 Заказчик оборудования	ОАО «Губахинский кокс»
1.2 Руководитель	Генеральный директор - Прохоренко Семен Владимирович
1.3 Местоположение	618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 1
1.4 Наименование оборудования	Фильтр автоматический с обратной промывкой
1.5 Область применения/назначение	Очистка воды оборотного водоснабжения
2. Технические требования	
2.1 Основные параметры и размеры:	Фильтруемая среда - вода Диаметр трубопроводов - 600 мм Максимальное давление - 0,6 Мпа Рабочее давление - 0,4 + 0,5 Мпа Производительность - до 2500 м³/час Рабочая температура - +5 + 37°C Степень фильтрации - 100 мкм Режим работы - непрерывный, 24 час/сут Температура окружающей среды - -35 + 35°C
3. Требования к комплектности	Вынос шкафа управления в обогреваемое помещение - до 30м. Чехлы на теплоизоляцию автоматики
4. Требования к транспортировке/пуско-наладочным работам/шефмонтажным работам	Шефмонтажные и пусконаладочные работы в присутствии представителя поставщика.

5. Модели к рассмотрению
(аналоги, по приоритету)

ФА-11-2500-100-0,6


Примечание: коммерческое предложение, согласно технического задания.

Начальник ЦЭ и РЭ


В.В. Крестьянинов

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер


С.В. Модакалов

Заместитель главного инженера
по перспективному развитию


А.В. Сизов

Главный энергетик — начальник
отдела по планированию, анализу
и учету энергоресурсов


Ю.Г. Лебедев